



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:15
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name

VERTEILERMASSE:

Breite: 1490mm
Höhe: 1450mm
Tiefe: 400mm

SCHUTZART

IP54

FARBE

RAL 7032

AUFBAUART

Schutzklasse I

BERÜHRUNGSSCHUTZ

Kunststoffblenden

VERSCHLUSS

Dreipunktschwenkhebel

KABELEINFÜHRUNGEN




geschlossen
Gummitüllen

A250AMS10/K


1490mm

A250AMS10/K

1490mm



Frontansicht ohne Tür



Frontansicht mit Tür

Datum 07.03.2017			Ersteller: MEHLER ME		Auftraggeber:		Projektbeschreibung: Baustromwandler 250A Ausführung für Kärnten Netz		N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A250AMS10/K	
Bearbeiter ME			Geprüft MEHLER		Zeichnungsnummer:		Angebotsnummer:		Aufbauplan		+A250AMS10/K	
Norm EN 61439-4			01 Verteilerplan (Blatt 1/4)									



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H


Ersatz durch

Ersatz für


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:15
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm


3x400V/230V 50Hz



I_{nA} = ___ A



2,5mm² ksf
NSGAFöu



L1 /4.A1
L2 /4.A1
L3 /4.A1

-P1


Kärnten Netz
Wandlermessung
(lt. Verdrahtungsplan)

Zuleitung

Gehäuse
Einsatz
Türen

Erdungsbolzen M12
Erdspieß

max.4x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)






Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:15
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm



Bezeichnung	Überspannungsschutz Typ 1+2 / Klasse B+C	Anschluss über Rahmenklemmen	Anschluss über Rahmenklemmen
Kabel	E-YY max. 5x70mm² RM	E-YY max. 5x70mm² RM	E-YY max. 5x70mm² RM

			Datum	07.03.2017	Ersteller: _____	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro	=A250AMS10_K		
			Bearbeiter	ME			Baustromwandler 250A	Zeichnungsnummer: _____	Angebotsnummer: _____	+A250AMS10_K	
			Geprüft	MEHLER			Ausführung für Kärnten Netz	Stromlaufplan			01 Verteilerplan (Blatt 4/4)
g	Datum	Name	Norm	EN 61439-4							