



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:24
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Datum	31.03.2017	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung: Baustromwandler 400A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A400AMS20_1_T
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A400AMS20_1_T
			Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 2/4)
			Norm	EN 61439-4						

3x400V/230V 50Hz

L1 /3.E1
L2 /3.F1
L3 /3.F1
N /3.F1

-F01
NH-00
63A gG
Jean Müller
SL00-3X3/100/F

-F02
Typ I+II
DEHN
DSH TNC 255
941300

16mm²
sw

16mm²
gnge

PE /4.E1

Zuleitung

Gehäuse
Einsatz
Türen

Erdungsbolzen M12
Erdspieß

Überspannungsschutz
Typ 1+2

max.4x240mm²



(Kabelschuhanschluss M12)



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:24
Ursprung

			Datum	31.03.2017	Ersteller: 	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____ Baustromwandler 400A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A400AMS20_1_T	
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer: _____		Angebotsnummer: _____	+A400AMS20_1_T
			Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 3/4)	
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4							




INFO:
Verdrahtung für Baustrom
ohne Telefondose, Steckdose




Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:24
Ursprung

R. Änderung Datum Name Norm



/3.E8 L1
/3.F8 L2
/3.F8 L3
/3.F8 N



Fehlerstrom Id einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

/2.E8 PE

Abgang

max.5x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)

Datum	31.03.2017	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro	=A400AMS20_1_T
Bearbeiter	ME			Baustromwandler 400A	Zeichnungsnummer:	+A400AMS20_1_T
Geprüft	MEHLER			Ausführung für TINETZ	Angebotsnummer:	
Norm	EN 61439-4				Stromlaufplan	01 Verteilerplan (Blatt 4/4)