



		Datum	31.03.2017	Ersteller:		Auftraggeber:	Projektbeschreibung: Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A630AMS30_1_T
		Bearbeiter	ME					Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A630AMS30_1_T
g	Datum	Name	Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 2/4)
		Norm	EN 61439-4	MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.						



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:35
Ursprung

			Datum	31.03.2017	Ersteller: 	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____ Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A630AMS30_1_T		
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer: _____		Angebotsnummer: _____	+A630AMS30_1_T	
			Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan				01 Verteilerplan (Blatt 3/4)
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4								



INFO:


Verdrahtung für Baustrom
ohne Telefondose, Steckdose



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H


Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:35
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm



/3.E8 L1
/3.F8 L2
/3.F8 L3
/3.F8 N

/2.E8 PE



Fehlerstrom Id einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

Abgang

max.5x240mm²
(Kabelschuhanschluss M10)



Auftraggeber:		Projektbeschreibung:		N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A630AMS30_1_T
		Baustromwandler 630A		Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A630AMS30_1_T
		Ausführung für TINETZ		Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 4/4)