

Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:42

Ursprung



A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

3x400V/230V 50Hz

L1 /3.E1

L2 /3.F1

L3 /3.F1

N /3.F1

-F0

NH-III

630A gG

Jean Müller

KETO-3-3/100/AOU/F

-F01

NH-00

63A gG

Jean Müller

SL00-3X3/100/F

16mm² sw

-F02

Typ I+II

DEHN

DSH TNC 255

941300

16mm² gnge

PE /4.E1

PEN

PEN-Brücke

Nullungsverbindung

Zuleitung

Gehäuse

Einsatz

Türen

Erdungsbolzen M12

Erdspieß

Überspannungsschutz

Typ 1+2

max.4x240mm²

(Kabelschuhanschluss M12)

Datum 18.04.2017

Ersteller:

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:

N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro

=A630AMS30 TR ST

Bearbeiter ME

Zeichnungsnummer:

Angebotsnummer:

+A630AMS30 TR ST

Geprüft MEHLER

Stromlaufplan

01 Verteilerplan

(Blatt 2/4)

Norm EN 61439-4

MEHLER ME

ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Baustromwandler 630A

Ausführung Energienetze Steiermark

1

2

3

4

5

6

7

8



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2023 SP2
Druckdatum: 15.07.2025 14:42
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Datum	18.04.2017	Ersteller:	Auftraggeber:	Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/CAD-Baustrom/baustrom24.pro		=A630AMS30 TR ST
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer:		+A630AMS30 TR ST
			Geprüft	MEHLER				Angebotsnummer:		
			Norm	EN 61439-4				Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 4/4)

3x400V/230V 50Hz

/3.E8 L1
/3.F8 L2
/3.F8 L3
/3.F8 N

-F1
NH-00
100A gG
Jean Müller
SL00-3X3/100/F

-F2
NH-00
100A gG
Jean Müller
SL00-3X3/100/F

-F3
NH-00
100A gG
Jean Müller
SL00-3X3/100/F

-F4
NH-00
100A gG
Jean Müller
SL00-3X3/100/F

Bestückung
individuell!

/2.E8 PE

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Bezeichnung

Kabel