



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 14:12
Ursprung

VERTEILERMASSE: (ohne UG)		
Breite:	Höhe	Tiefe:
775	x 1090	x 300mm

Gewicht
109kg

SCHUTZART
IP44


Farbe
RAL 7032

AUFBAUART
Schutzklasse I


BERÜHRUNGSSCHUTZ
Kunststoffblenden

VERSCHLUSS
Schwenkhebel

KABELEINFÜHRUNGEN
unten 2Stk. Gummitüllen



Frontansicht ohne Tür



Frontansicht mit Tür


			Datum	13.02.2017	Ersteller: 	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____ Baustrom Endverteilerschrank 50A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro				
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer: _____		Angebotsnummer: _____		
			Geprüft	MEHLER				Aufbauplan		01 Verteilerplan (Blatt 1/2)		
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4								



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 14:12
Ursprung


R. Änderung	Datum	Name	Norm





ZSTL

ZS 4x16mm²


max.49A




44-63A
LS




Typ I+II
3p




Anspeisung
4x70mm²+35mm² Cu




63A E 4p
[Hauptschalter]




63A/0,03
FI VSI Typ A
4p




C32A
LSS
3p




-X1.1




C32A
LSS
3p




-X1.2




C32A
LSS
3p




-X1.3




C32A
LSS
3p




-X1.4




C16A
LSS
3p




-X1.5




C16A
LSS
3p




-X1.6




25A gG
D02
4p




40A/0,03
FI Typ A
4p




C16A
LSS
1p




-X2.1



C16A
LSS
1p




-X2.2



C16A
LSS
1p




-X2.3



C16A
LSS
1p




-X2.4




C16A
LSS
1p




-X2.5




C16A
LSS
1p



-X2.6



63A/0,3
FI VSI Typ B
4p



-X3

Datum	13.02.2017
Bearbeiter	ME
Geprüft	MEHLER
Norm	EN 61439-4

MEHLER ME ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Auftraggeber:

Projektbeschreibung:
Baustrom Endverteilerschrank 50A
Ausführung für TINETZ

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro
Zeichnungsnummer:
Angebotsnummer:
Stromlaufplan

=AV50AMS2/ALL/T
+AV50AMS2/ALL/T
01 Verteilerplan
(Blatt 2/2)