

Produktdokumentation

Artikel / Projekt:			
Art.Nr.:	MWWF150D		
Kunde:			
Ersteller: Dolliner	Datum: 01.07.2024 10:04	Zeich.Nr.	




Dieses Produkt darf ausschließlich durch elektrotechnische Fachkräfte angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Sämtliche Montage-, Wartungs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten!



Harte Schläge und Erschütterungen sind zu vermeiden. Hinweise bezüglich Lage und Stapelbarkeit beachten!



Das Anheben des Produktes darf nur von unten oder an gekennzeichneten Kranösen erfolgen. Nicht am Dach anheben! Das Gewicht des Produktes ist am Typenschild und/oder am Lieferschein angegeben.



Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS), fällt jedoch unter die Elektroaltgeräte richtlinie (WEEE). Die Entsorgung nur in autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetrieben.

Verteilerschrank DH F4 850-850/320

590(B) x 1621(H) x 322(T)
RAL7032
IP44

Typenschild

1

Zählerbereich

- Montageplatte
- VZ-Teil mit Prüfklemmblock (Abdeckhaube transp. plombierbar)
- Vorbereitung Messtafel
- Spannungspfadssicherung, Sicherungsbox
- Thermostat mit Heizung und Sicherung
- Scharniertüre mit K013 - Sperre

2

Wandlermessfeld (WMF)

- Montageplatte
- Wandlerverschiebung Cu 30x5 5polig
- Einspeisung direkt auf Cu
über Kabelschuh M8
(1-fach Anschluss max. 70mm²)
- Kundenabgang über NHL SL Gr.00
inklusive Trennmesser
(1-fach Anschluss M8 max. 70mm²)
- Berührungsschutzabdeckung transparent
- Scharniertüre, vorbereitet für EHZ Wiener Netze

Beistellung durch Wiener Netze:

- Messtafel mit Zähler
- Stromwandler mit Anschlusslasche
- Sperre Wiener Netze für Wandlerbereich

HP Platten auf Distanzstück 15mm montiert.

Einspeisung Wr. Netze

Kundenabgang

EHZ 52 K013 ni Vario

vorbereitet für EHZ

									Maßstab		
							Aufbauplan				
					Datum	Name	Artikelnr.: MWWF150D				
				Bearbeiter	8.4.2021	GOMBOC/VELJOVIC	Dateiname: MP10065				
4	14.0	08:52 18/11/2022	veljovcn	Geprüft			Referenz zu Projekt:			Blatt	
5	41.0	10:30 26/06/2024	gombocp	Norm						1	
Revision	Version	Datum	Name	Ursprung			Erstellt durch Dolliner				

