

Produktdokumentation

Artikel / Projekt:		
Art.Nr.:	MWWF600D	
Kunde:		
Ersteller: Dolliner	Datum: 01.07.2024 10:31	Zeich.Nr.




Dieses Produkt darf ausschließlich durch elektrotechnische Fachkräfte angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Sämtliche Montage-, Wartungs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten!



Harte Schläge und Erschütterungen sind zu vermeiden. Hinweise bezüglich Lage und Stapelbarkeit beachten!



Das Anheben des Produktes darf nur von unten oder an gekennzeichneten Kranösen erfolgen. Nicht am Dach anheben! Das Gewicht des Produktes ist am Typenschild und/oder am Lieferschein angegeben.



Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS), fällt jedoch unter die Elektroaltgeräte richtlinie (WEEE). Die Entsorgung nur in autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetrieben.

Angegebene Maße sind Richtwerte.
Fertigung erfolgt auf Grund
detaillierter Konstruktionszeichnungen.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
© ELSTA Mosdorfer GmbH

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.
© ELSTA Mosdorfer GmbH

- 1
- Zählerbereich
- Montageplatte
 - VZ-Teil mit Prüfklemmblock
(Abdeckhaube transp. plombierbar)
 - Vorbereitung Messtafel
 - Spannungspfadsicherung, Sicherungsbox
 - Thermostat mit Heizung und Sicherung
 - Scharniertüre mit K013 - Sperre

- 2
- Wandlermessfeld (WMF)
- Montageplatte
 - Wandlerverschiebung Cu 60x10 5polig
 - Einspeisung direkt auf Cu
über Kabelschuh M12
(2-fach Anschluss max. 240mm²)

- Berührungsschutzabdeckung transparent
- Scharniertüre, vorbereitet für EHZ

- Kundenabgang über 2x NH-Lastschaltleiste Gr.3
inklusive Trennmesser
(2-fach Anschluss max. 240mm²
od. 4-fach max. 150mm²)

- Beistellung durch Wiener Netze:
- Messtafel mit Zähler
 - Stromwandler mit Anschlusslasche
 - Sperre Wiener Netze für Wandlerbereich

Mindestquerschnitt Anschlusskabel für Ina = 600 A:
2-fach Al 240 mm² / Cu 185mm²

EHZ 52 K013 ni Vario

vorbereitet für EHZ

Verteilerschrank DH F6 1080-850/320

1115(B) x 1850(H) x 322(T)
RAL7032
IP44

Typenschild

Lüftungsgitter

Einspeisung
Wr. Netze

Kundenabgang

							Maßstab	
				Aufbauplan				
11	40.0	13:40 19/10/2023	ademovicn		Datum	Name	Artikelnr.: MWWF600D	
12	43.0	09:58 22/04/2024	gombocp	Bearbeiter	12.4.2021	GOMBOC/VELJOVIC	Dateiname: MP10066	
13	45.0	10:04 22/04/2024	gombocp	Geprüft			Referenz zu Projekt:	Blatt
14	48.0	07:19 02/05/2024	gombocp	Norm				1
Revision	Version	Datum	Name	Ursprung	Erstellt durch Dolliner			

